

OBSAH

Číslo	Název	Počet stran
577	Revizní technik napsal striktní zákaz užívání sporáku s elektrickou troubou v garsonce. Sporák je nainstalován osm let. Garsonka má 40 m ³ , což sice nevyhovuje TPG 704 01, ale myslím si, že by stačilo instalovat hlásič oxidu uhelnatého. Garsonka má ústřední vytápění, nad sporákem je prostorová digestoř.	2
578	Vztahuje se povinnost provádět provozní revize vždy jen na právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu, která má s dodavatelem plynu uzavřenu smlouvu o odběru plynu k předmětnému plynovému zařízení, nebo i v přenesené odpovědnosti (např. nájemní smlouvou) na provozovatele (uživatele) plynového zařízení?	1
579	Který předpis stanovuje kvalifikaci svářeče oceli a v jaké periodicitě musí být svářeč přezkušován?	2
580	Někteří zákazníci od nás požadují plynové hadice s otočnou koncovkou, protože to prý požaduje s ohledem na bezpečnost nějaký předpis. Mám k tomu dvě otázky. Existuje nějaký předpis vyžadující použití hadic s otočnými koncovkami? Nesnižuje se použitím otočných koncovek životnost hadic?	2
581	Kdo zodpovídá za servis plynových spotřebičů ve lhůtách podle návodu výrobce? Správcovská firma mi sdělila, že dle nového občanského zákoníku spadá servis do drobných oprav, které hradí vždy nájemník.	1
582	V jakém prostoru z hlediska větrání smí být instalovány spoje na domovním plynovodu, zejména pak spoje lisované?	4
583	Při provozní revizi v bytovém domě bylo zjištěno, že rozvody plynu v bytech jsou zhotoveny z měděného potrubí spojovaného měkkým pájením. Závada je hodnocena jako bránící bezpečnému provozu.	1
584	Požární preventista požaduje každoroční preventivní zkoušku funkčnosti protipožárních armatur FIREBAG. Odvolává se přitom na vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). FIREBAG ovšem nemá reverzní funkci, tj. opětovné otevření po aktivaci. Zkouškou funkčnosti tak dojde k jejímu zničení. Má preventista pravdu nebo si vykládá uvedenou vyhlášku špatně?	3
585	Kdo odpovídá za provoz jednotlivých částí odběrného plynového zařízení v bytovém domě, zejména pak za provoz rozvodů plynu ve společných částech domu?	5
586	K administrativní budově v areálu je přistavěn pilíř měření a regulace. Z něho pokračuje středotlaký plynovod s provozním tlakem 1 bar ocelovou trubkou DN 65 po stěně sklepu administrativní budovy, vystupuje z administrativní budovy a po fasádě druhé budovy je veden do venkovní plechové skříně regulace pro kotelnu, kde je tlak snížen na 2,1 kPa. Je vedení tohoto středotlakého potrubí sklepem administrativní budovy, v níž nejsou instalovány plynové spotřebiče, v souladu s předpisy?	2
587	Kominík smí údajně podle živnostenského zákona čistit plynové spotřebiče. Doposud se jednalo o činnost, kterou směl provádět pouze servisní technik s osvědčením od Technické inspekce ČR a školením výrobce spotřebiče. Jak to tedy je?	3